

SLØJFNINGSTERMINER FOR VILLAOLIETANKE UNDER 6.000 L

Overjordiske tanke på mindre end 6.000 l:

Tanktype

Ståltanke, som er typegodkendt med indvendig korrosionsbeskyttelse ved belægning eller offeranode.

Øvrige typegodkendte ståltanke med tankattest.

Ståltanke, hvis fabrikationsår ikke kendes eller kan fastlægges.

Plasttanke.

Plasttanke, hvis fabrikationsår ikke kendes eller kan fastlægges.

Sløjfningstermin

Senest 40 år efter fabrikationsåret.

Senest 30 år efter fabrikationsåret.

Senest den 31. august 2008.

Senest 20 år efter fabrikationsåret.

Senest den 31. august 2008.

Nedgravede tanke på mindre end 6.000 l:

Tanktype

Ståltanke, som er typegodkendt med indvendig korrosionsbeskyttelse og med udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester.

Ståltanke, som er typegodkendt uden indvendig korrosionsbeskyttelse, men med udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester.

Ståltanke, der er godkendt af kommunen efter § 10 stk. 4, i bekendtgørelse nr. 385 af 21. august 1980.

Ståltanke, med udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester, og hvor fremstillingsåret ikke kendes eller kan fastlægges.

Ståltanke med anden typegodkendt udvendig belægning end glasfiberarmeret polyester.

Nedgravede ståltanke, der ikke er omfattet af ovennævnte bestemmelser.

Kugleformede olietanke af polyethylen produceret af firmaet Ajva-Plast A/S

Nedgravede tanke fremstillet af glasfiberarmeret polyester (A/S Hotaco Plast-tank, Kugletanken og Tunetanken).

Sløjfningstermin

Senest 50 år efter fabrikationsåret.

Senest 40 år efter fabrikationsåret.

Senest 40 år efter fabrikationsåret.

Senest den 31. marts 2010.

Senest 50 år efter fabrikationsåret.

Senest den 31. november 2005.

Senest 20 år efter nedgravningen.

Ingen.